

# ES prohlášení o shodě

podle Směrnice Rady 89/106/EHS ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS  
(nařízení vlády č.190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 251/2003 Sb.  
a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.)



## **Výrobce:**

EKOCIS, spol. s r.o.  
Bubovice 61  
267 18 Karlštejn  
IČO: 18600905

## **Popis výrobku:**

Čistírny odpadních vod(dále jen ČOV) EK-S jsou mechanicko-biologické s jemnobublinou aerací a dosazovací nádrží. Technologie vybavení ČOV se skládá ze zdroje stlačeného vzduchu (dmyhadlo) , polypropylenové nádrže, vestavěné technologie a řídicí jednotky s elektromagnetickým ventilem. Slouží k přečištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven apod. ČOV jsou vyráběny, jako plastové samonosné nádrže osazované pod terén s obsypáním nebo obetonováním. K zakrytí slouží pochůzný poklop.

## **Základní technické údaje:**

Čistírna odpadních vod : EK-S4 až EK-S50  
Čistírna odpadních vod : EK-S4/I-I až EK-S50/I-I

## **Údaje o použitém způsobu posuzování shody:**

Podle Směrnice Rady 89/106/EHS přílohy III oddílu 2 bodu ii, druhá možnost - systém prokazování shody 3 (nařízení vlády č. 190/2002 Sb. § 5. odst. 1b).

## **Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:**

ČSN EN 12566-3+A2:2014 – Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel


## **Název a adresa notifikované/autorizované osoby, která provedla počáteční zkoušku typu:**

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ: 00001490 - notifikovaná osoba 1015, autorizovaná osoba 202.

## **Prohlášení výrobce :**

Výše uvedené výrobky splňují všechna ustanovení týkající se prokazování shody a nesou od roku 2010 označení CE. Notifikovaná osoba 1015 provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku a vydala protokol o počáteční zkoušce typu č. 30-11277 ze dne 2012-10-09.

V Bubovicích dne 1.2.2016

 Ekocis, spol. s r.o.  
Bubovice 61, 267 18 Karlštejn  
IČO: 18600905, DIČ: CZ18600905  
Tel.: 311 672 513, 311 671 180

Jiří Študlar

jednatel společnosti EKOCIS, spol. s r.o.

**Štítek výrobku pro průvodní dokumentaci:**



**Ekocis spol. s r.o.  
Bubovice 61  
267 18 Karlštejn  
10**

**EN 12566-3+A2:2014**

**Balená domovní čistírna odpadních vod pro čištění splaškových (domovních)  
odpadních vod**

**EK-S16/I-I**


<b>Materiál:</b>	polypropylen	
<b>Účinnost čištění **:</b>	CHSK:	95%
Stupeň výkonnosti (účinnosti)	BSK5:	95%
čištění při zkoušce zjištěném	NL:	96%
	N-NH4	99%
	Ncelk. :	80%
	Pcelk. :	*80%
Organické denní zatížení (BSK5)	0,90 – 1,20 kg/d	
Denní průtok (Qd)	2,20 – 3,00 m3/d	
<b>Kapacita čištění</b> (jmenovitá hodnota):		
Jmenovité organické denní zatížení (BSK5)	0,96 kg/d	
Jmenovitý denní průtok (Qd)	2,4 m3/d	
<b>Vodotěsnost</b> (zkouška vodou):	vyhověla	
<b>Pevnost v tlaku</b> (zkouška ve zkušební nádrži):	vyhověla	
<b>Trvanlivost:</b>	vyhověla	
<b>Působení nebezpečných látek</b>	NPD	
<b>Protipožární odolnost</b>	E	
<b>Únosnost stanovená zkoušením</b> (zkouška ve zkušební jámě)	Zásyp 0,5m	
	DRY	

\* ..... S dávkovacím zařízením pro snížení fosforu.

\*\* ..... Hodnoty splní NV č.401/2015 Sb.a NV č.57/2016 Sb.

V Bubovicích dne 1.2.2016

Jiří Študlar  
jednatel společnosti EKOCIS, spol. s r.o.

 **Ekocis, spol. s r.o.**  
Bubovice 61, 267 18 Karlštejn  
IČO: 18600905, DIČ: CZ18600905  
Tel.: 311 672 513, 311 671 180

# Prohlášení

Od firmy



V rámci zkoušek a CE certifikace dle:

ČSN EN 12566-3+A2:2014 – Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel

**Byly ověřeny a garantujeme tyto hodnoty :**

Čistírna odpadních vod (ČOV), typová řada EK-S4-50(1-50 EO) a EK-S4/I-IEK-S50/I-I(1-50 EO).

TABULKA HODNOT

Parametry	Hodnoty přípustné (p)	Hodnoty maximální (m)	Procenta
BSK <sub>5</sub>	20 mg/l	30 mg/l	95%
CHSK <sub>Cr</sub>	60 mg/l	90 mg/l	95%
NL	15 mg/l	25 mg/l	96%
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	3 mg/l	6 mg/l	99%
P <sub>celk</sub>	*6 mg/l	*8 mg/l	*80%
N <sub>celk</sub>	15 mg/l	20 mg/l	80%

\* ..... S dávkovacím zařízením pro snížení fosforu.

**Hodnoty splní :** NV č.57/2016 sb.(podzemní vody)  
NV č.401/2015 sb.(povrchové vody)

**Název a adresa notifikované/autorizované osoby, která provedla počáteční zkoušku typu:**

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ: 00001490 - notifikovaná osoba 1015, autorizovaná osoba 202.

Ekocis ,spol.s r.o.

Bubovice 61,267 18 Karlštejn ,tel.311/672 513 ,mob.731/583 818

Email: [objednavky@ekocis.cz](mailto:objednavky@ekocis.cz)

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze dne 23.12.1991,oddíl C,vložka 6305

[www.ekocis.cz](http://www.ekocis.cz)

V Bubovicích 1.2.2016

Študlar Jiří -jednatel

**Ekocis, spol. s r.o.**  
Bubovice 61, 267 18 Karlštejn  
IČ: 18600905, DIČ: CZ18600905  
T: 311 672 513, 311 671 180